精準環境股份有限公司

地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電話 ：(02)8791-1131
傳真 ：(02)8791-1130、8791-1876

樣 品 檢 驗 報 告

委託單位: 康橋國際學校林口校區
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 新北市林口區興林路55號
採樣單位: 精準環境(股)公司

採樣時間: 109年11月10日09:53,09:56
收樣時間: 109年11月10日
報告日期: 109年11月19日
報告編號: EV20KH163#2 ~ #3
聯 絡 人: 業務部

是否經認可	檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
			國中部游泳池 #2	國小部游泳池 #3		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E237.53B	
			以下空白			

備註:
1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 台北市游泳池水質標準：氫離子濃度指數(pH)值6.5至8之間、自由有效餘氯0.3~0.7mg/L、總菌落數<500CFU/mL、大腸桿菌群<6CFU/100mL。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：				
類　別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報　告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽署人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書

（一）茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二）吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人:何賢德
檢驗室主管:呂義雄

檢驗室主管:呂義雄

精準環境股份有限公司

地址：台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876

樣品檢驗報告

委託單位：康橋國際學校林口校區
業　　別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：新北市林口區興林路55號
採樣單位：精準環境(股)公司

採樣時間：109年11月10日09時51分
收樣時間：109年11月10日
報告日期：109年11月19日
報告編號：EV20KH163#1
聯 絡 人：業務部

是否經認可	檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
			幼兒園游泳池 #1			
	總菌落數	CFU/mL	<5		NIEA E203.56B	
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1		NIEA E237.53B	
			以下空白			

備註：
1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 台北市游泳池水質標準：氫離子濃度指數(pH)值6.5至8之間、自由有效餘氯0.3~0.7mg/L、總菌落數<500CFU/mL、大腸桿菌群<6CFU/100mL。

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件。簽署人如下：				
類　別	空氣採樣類	無機檢測類		有機檢測類
報　告	王志文EVA-01	許崇仁EVI-01	簡尚哲EVI-04	許崇仁EVO-02
簽署人	許崇仁EVA-02	呂義雄EVI-02	黃明芬EVI-05	簡尚哲EVO-03

聲明書

（一）茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

（二）吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：呂義雄

檢驗室主管：呂義雄