精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓
電　話：(02)8791-1131
傳　真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部

樣 品 檢 驗 報 告

客戶名稱: 康橋國際學校林口校區
業　　別: *
樣品名稱: 如下所示
採樣地點: 新北市林口區興林路55號
採樣單位: 精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間: 110年03月08日09:38,09:41
收樣時間: 110年03月08日
報告日期: 110年03月16日
報告編號: EV21CH086#2　~ #3

是否經認可	檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
			國中部游泳池 #2	國小部游泳池 #3		
	總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	NIEA E237.53B	
			以下空白			

備註:
1. 本報告共1頁
2. 檢驗項目有標示“★”者，係指該檢驗項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5. 中華民國102年10月14日衛生福利部疾病管制署疾管愛核字第 1020303366 號函：氫離子濃度指數(pH)值6.5至8之間、自由有效餘氯1~3mg/L、總菌落數<500CFU/mL、大腸桿菌群<6CFU/100mL。

精準環境股份有限公司
負責人:何賢德

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何 賢 德
檢驗室主管:許崇仁

檢驗室主管: 許崇仁
報告簽署人: 許崇仁